

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Наурызбай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Наурызбайского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ А.08.X.KZ87VWF00119745
Дата: 27.11.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Частное учреждение «ABC+(эй би си плюс)» детский сад, по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, ул. Герольд Бельгера, 59

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 23.11.2023 11:59:16 № KZ42RYS00489853**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Частное учреждение "ABC+(эй би си плюс)", 050000, г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Таусамалы, улица Герольд Бельгер, 59, БИН: 171240010832, руководитель Закиржанова Н., телефон +77754710678**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное (доначальное) образование - г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, ул. Герольд Бельгера, 59

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Дошкольное (доначальное) образование**

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Частное учреждение «АВС+(эй би си плюс)» детский сад, по адресу: г. Алматы Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, ул. Герольд Бельгера, 59. БИН: 171240010832, руководитель Закиржанова Н., телефон +77754710678.

На деятельность объекта имеется санитарно-эпидемиологическое заключение за А.08.X.KZ88VBS00105638 от 05.04.2018 года. В связи с утерей санитарно-эпидемиологического заключения, в УСЭК Наурызбайского района поступило заявление за вх.№ KZ42RYS00489853 от 23.11.2023 года. Детский сад размещен в приспособленном 2-х этажном бывшем жилом здании общей площадью 392,5 кв.м, согласно Договора аренды жилого дома от 14.11.2022 г на временное владение и пользование жилым домом. Согласно Техническому паспорту зарегистрированному под кадастровым № 20:322:015:1152:1/А РК 0201300298646203. Территория площадью 0,1450 га, где застроенная площадь составляет 138 кв.м, ограждена (высотой до 2,0 кв.м.). Свободная территория озеленена газоном из многолетних трав и высаженными деревьями и кустарниками местных пород. Территория участка ограждена по периметру, зонирована, выделены участки с учетом групповой изоляции для подвижных игр, покрытие - травяное (искусственный настил), всех остальных зон - твердое. Имеется наружное освещение здания, которые обеспечивает равномерный рассеянный свет на территории. Контейнерная площадка для сбора мусора размещена на прилегающей территории к детскому саду. Предусмотрен 1 контейнер с крышкой. Мусоросборники (контейнера) оборудованы плотно закрывающимися крышками. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется согласно договору. Въезды и входы на участок, дорожки к контейнерной площадке покрыты твердым покрытием, целостность не нарушена. Покрытие детских площадок выполнено из грунта. Площадь игровых площадок составляют 736 кв.м. На территории оборудованы 3 игровые площадки. Малые архитектурные формы представлены скамьями для отдыха, детским игровым оборудованием (лестницы, горки). На участке размещены МАФ в соответствии с возрастными особенностями детей, имеются 3 теневых навеса огражденных с трех сторон, предназначенных для защиты от солнца и осадков, конструкция пола и стоек выполнена из дерева. Наружный вход в здание предусмотрен тамбуром, на территории участка предусмотрен отвод дождевых и талых вод. Здание подключено к городским инженерным коммуникациям (горячего и холодного водоснабжения), отопление - автономное газовое, горячее водоснабжение от водонагревателей, канализация местная - септик. Исследованные пробы воды по бактериологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам. Аварий в сетях водоснабжения, отопления и канализации в момент проверки не выявлено, все в рабочем состоянии. Освещение естественное и искусственное. Уровни искусственной освещенности соответствуют гигиеническим нормативам. По результатам лабораторных исследований не стандартных проб не отмечено. Требования к оборудованию осветительных приборов соблюдаются. В группах предусмотрено левостороннее освещение парт и досок. Вентиляция естественная через оконные и дверные проемы, условия для проветривания имеются. Детский сад предназначен для длительного пребывания детей дошкольного возраста от 2-х до 7-ми лет с организацией сна и питания на 50 мест для организации дошкольного (доначального) образования. Предусмотрены 3 групповые ячейки. Наполняемость в группах будет составлять 20, 21 и 9 мест. В здании предусмотрены следующие помещения: 1 раздевальная на 1 этаже (площадью по 37,5 кв.м.) на 3 групповые, медицинский кабинет (площадью 9,7 кв.м.), 2 групповые (игровая совмещена со спальней) (площадью 62,2 кв.м и 29 кв.м.), третья групповая, где предусмотрены 2 спальни (площадью 17,8 кв.м и 20,3 кв.м.) при норме на одного ребенка 1,8 кв.м и 1 игровая (площадью 43,2 кв.м.), требования к норме площади 2 кв.м. на ребенка соблюдаются. В игровых помещениях, совмещенные со спальней, требования к норме площади 3 кв.м. на ребенка соблюдаются. Предусмотрены 3 санузла (площадью 5,25 кв.м, 5,5 кв.м и 7 кв.м.). На 1 этаже (2 унитаза и 2 раковины для рук) и на 2 этаже (3 унитаза и 3 раковины для рук), при норме 1 унитаз на 10 детей, количество сантехприборов достаточно. Установлены поддоны для мытья ног в каждом санузле. Санузлы оборудованы по 2-3 детских унитаза, по 2-3 детских умывальных раковины и по 1 гигиеническому поддону с гибким шлангом для мытья ног и вешалками для полотенец. Питание детей будет осуществляться в группах. Для мытья столовой посуды имеется помещение в подвальном помещении, где предусмотрена для мытья столовой посуды 3 моечные раковины, стеллажи для хранения чистой посуды. Поточность поступления грязной и выдачи чистой посуды соблюдается. Игровые оборудованы мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основные помещения оборудованы детской мебелью в соответствии с возрастными особенностями детей, посещающих детский сад. Мебель исправна. Отделка помещений (групповые, спальни, игровые) предусматривает проведение текущей влажной уборки и дезинфекции. Горячая и холодная вода подведена ко всему санитарно-техническому оборудованию в помещения



туалетных, медицинского назначения, необходимому технологическому оборудованию на пищеблоке с установкой смесителей. В помещениях с влажным режимом работы (медицинский кабинет, пищеблок, санитарные узлы) стены облицованы материалами на высоту не менее 1,5 м. и 1,8 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность пола во всех помещениях ровные, без щелей, изъязнов и механических повреждений. Полы в помещениях застелены мягким покрытием. Высота ограждения лестниц составляет 1,2 м. Предусмотрены поручни для детей 0,5 м. Вертикальные элементы в ограждении лестниц имеют просвет 0,1 м. Спальни оборудованы индивидуальными трансформируемыми детскими кроватями. Детская мебель и оборудование соответствуют росто-возрастным особенностям детей. Игровые и учебные кабинеты оборудованы столами и стульями со спинками. Санитарные приборы в санитарных узлах соответствуют росто-возрастным особенностям детей, установлены на высоте от пола в зависимости от возраста детей от 0,4 м., 0,5 м., 0,6 м. и все стационарные оборудования прочно закреплены. Чистые горшки в группах ясельного возраста хранятся в туалетных, в индивидуальных маркированных ячейках. Емкости для замачивания горшков промаркированы. Медицинский кабинет с общей площадью 9,7 кв.м., размещен на 1-ом этаже. Отделка помещений медицинского назначения выполнена масляной краской на всю высоту стен, пол - на всю площадь выстлан линолеумом. Кабинет оснащен необходимым оборудованием (холодильник, кварцевая лампа, кушетка, процедурный столик, шкаф для медикаментов и документации, динамометр, тонометр, фонендоскоп, биксы, коробка стерилизационная, термометры, шпатели одноразовые, жгуты, весы, ростометр). Емкости для дез.растворов в наличии, маркированы. Укомплектованная медицинская аптечка с набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи (противошоковая укладка, жаропонижающие средства, зеленка, йод, вата, бинты и т.д.). Медработник работает на 1 ставку (медсестра). Вакцинация, диспансеризация, медицинский осмотр осуществляются по месту жительства детей согласно договорным обязательствам по родительскому соглашению. Стирка белья - по договору. Для проведения влажной уборки используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, согласно документам нормирования. Дезинфекционные растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в недоступных для детей местах. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь, швабры) промаркирован, используется по назначению. Для хранения и обработки предусмотрено отдельное помещение. Предусмотрены условия для мытья игрушек в конце дня с применением моющих средств. Емкости, ветошь и щетки для мытья игрушек промаркированы. Работа пищеблока на сырье (общей площадью 64,7 кв.м.) (норма 21 кв.м.), расположен в подвальном помещении здания, кухня с раздаточной с общей площадью 34,7 кв.м., доготовочный цех (площадью 10 кв.м.), складское помещение (площадью 10 кв.м.), помещение для мытья столовой посуды и кухонного инвентаря (6 кв.м.) и помещение для персонала (площадью 4 кв.м.). Предусмотрена поточность поступления сырья через грузовой отсек отдельный от выдачи готовой продукции. Разделка сырых и готовых продуктов производится на соответствующих столах. Посуда, инвентарь промаркированы. Оборудование, инвентарь, столовая посуда, приборы из разрешенных материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Оборудована отдельная кладовая с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов, оборудована стеллажами, подтоварниками и холодильным шкафом. Над технологическим оборудованием предусмотрена вытяжная вентиляция на механическом побуждении. Предусмотрены мойки для обработки сырья, мойка для мытья кухонной посуды (мойка объемом, достаточным для полного погружения посуды), раковина для мытья рук персонала. Холодильное и технологическое оборудование в достаточном количестве, в рабочем состоянии. Производственные столы для сырой и готовой продукции укомплектованы и промаркированы. Для соблюдения правил личной гигиены персонала имеется санитарный узел в подвальном помещении и помещение с индивидуальными шкафами для хранения личной и специальной одежды и обуви. Для хранения и обработки уборочного инвентаря предусмотрено отдельное помещение. Стирка белья будет проводится по договору с прачечной, согласно договора. Для хранения запасов белья оборудованы складские помещения.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие



направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерения освещенности № 23-364-02 от 21 ноября 2023 года, выданный испытательной лабораторией ТОО «Alma-lab», выданный испытательной лабораторией ТОО «Alma-lab», протокол исследований образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 23-1789-516 от 19 октября 2023 года, выданный испытательной лабораторией ТОО «Alma-lab», протокол микробиологического исследования воды № 707 от 19 октября 2023 года выданный испытательной лабораторией ТОО «Alma-lab».

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Частное учреждение «ABC+(эй би си плюс)» детский сад, по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, ул. Герольд Бельгера, 59

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіздегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
соответствует требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», Приказа Министра здравоохранения РК от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», Приказа Министра здравоохранения РК от 16 февраля № КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ-95 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха», Приказа Министра РК от 20.02.2023 г. № 26 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно



-бытового водопользования и безопасности водных объектов»

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай **(соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

соблюдать требования Санитарных правил

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Наурызбай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі

2, Алматы қ., Шағын ауданы Шұғыла, № 347 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Наурызбайского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

2, г.Алматы, Микрорайон Ш угыла, дом № 347

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Конеева Венера Исмагуловна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



